



Byggproduktcertifikat 1238

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SPILLVATTEN, AVSKILLJARE BBR 6:6
NEUTRALISATIONSANLÄGGNINGAR BSAB: PMB

Environmental Products & Services Ltd

5 Shepherd's Drive, Carnbane Industrial Estate
Newry, Co. Down N. Ireland BT35 6JQ

Environmental Products & Services Sweden AB

Tel: +44 (0) 28 30833081 Fax: +44 (0) 28 30257556
Email: info@epas-ltd.com Web-site: www.EPAS-Ltd.com

Produktnamn: GreaseShield™ Den pro-aktive fettavskiljaren

Helautomatisk fettavskiljare modell GreaseShield GS 1850 STD/PF/F/AST/ECO
Kapacitet upp till 6,6m³/timme (med FilterShield 9,0 m³/tim) - Vattenmängden ej
fettvolymen avgör dimensioneringen.

Inget behov av extra ventilation, luktfri, spolat regelbundet under öppettiden, endast
vatten är kvar i maskinen över natten.

GreaseShield™ är flötestestad i enlighet med EN 1825-1: 2004.

Värde för kolväten (CO₂), testad i enlighet med EN 1825-1: 2004 Annex A: 1.5 mg/liter.

Avsedd användning

För installation inom kök i restaurangtjänster, källare eller placerad externt i väder-
beständigt hölje. GreaseShield används för avlägsnandet av fetter och oljor från
fettproducerande objekt som ugnar, Rotisseries, Wok matlagning stationer,
Wash-Up, skölj-diskbänkar och diskmaskiner. Används till avskiljning av fett och
andra i vatten olösliga ämnen från spillvatten.

Instruktion för regelbunden skötsel skall följa varje leverans så väl som journal med
kvitto för skötsel skall finnas bredvid installationen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Godkännandet förutsätter att tillverkning av komponenter er i enlighet med

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-03-31
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-03-31
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2015-03-31
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-03-31

Beslutsdatum: 2015-03-31

Diarienummer: 743-14

Giltigt till: 2020-03-31

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Ansvarig Produktcertifiering

Johnny Ostfeldt
Tekniskt ansvarig

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se